

Odber chladiva z chlad. okruhu

- V plynnej fáze :
- Odber zo zariadenia – kompresor – postup pri odbere
 1. Určiť druh chladiva
 2. Odstrániť netesnosť z chlad. okruhu
 3. Vypnuté chlad. zariadenie
 4. Kontrola odberového zariadenia
 5. Kontrola fľaše na váhe
 6. Pripojenie odberového zariadenia – uvedenie do činnosti
- V kvapalnej fáze – PUSH-PULL
 - a. rýchlejší odber
 - b. menej zaťažené odberové zariadenie
- spôsob odberu
 - a. čerpadlom – veľké množstvo chladiva- pripojenie na najmenší bod chladiaceho zariadenia
 - b. rozdielom tlaku – PUSH-PULL
- Odberové zariadenie tlakom vytláča kvapalné chladivo , zároveň odber zo zariadenia vytvára podtlak v zbernej nádobe.

Kontrola odberu:

1. Podľa hmotnosti na váhe
2. Ukončenie odberu – dosiahne primerané vákuum a tlak po vypnutí sa nezvyšuje.